



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/186-Э

Законному представителю
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35»
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

« 15 » октября 2018 г.
(дата составления предписания)

662150, Красноярский край,
г. Ачинск, микрорайон 3, д. 17.
(место нахождения юридического лица)

Ильченко Петром Борисовичем – главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора,

По адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 3, д. 17.

На основании: Распоряжения № 3174-р/кр от 13.09.2018г., Распоряжения № 3848-р/кр от 18.10.2018г. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора П.Я. Германа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка с целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики при эксплуатации энергоустановок и сетей, энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2018г.

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» (далее по тексту МБДОУ Д/с № 35).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) (последнее – при наличии)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » 10 2018г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «15» 10 2018г.

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований законодательства Российской Федерации, зафиксированных в Акте проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 35» № 15/186/3174/2018 от 15 сентября 2018г., на основании пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Устранить выявленные нарушения в установленные сроки

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В организации не обеспечено ответственным за электрохозяйство прохождение проверки знаний по электробезопасности.	Пункт 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП), Проверочный лист (далее – ПЛ) ПЛ 8.2.	31.07.2019
2.	В организации не обеспечивается проведение с административно-техническим персоналом проведение проверок знаний правил по охране труда и положений нормативных документов.	Пункт 1.4.5.1 ПТЭЭП, ПЛ 17.2.	31.07.2019
3.	Над запасными выходами нет светильников.	Пункт 2.12.2 ПТЭЭП, ПЛ 202.3	30.11.2018
4.	Соединение проводов светильника в электрощитовой выполнено скрутками.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП, ПЛ 4.	31.10.2018
5.	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием (отсутствуют графики осмотров ЗУ	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.2 ПЛ	31.12.2018

6.	Нет паспорта на заземляющее устройство.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП, ПЛ 176	30.11.2018
----	---	------------------------------	------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:

Заведующий МБДОУ Д/с № 35

должность

подпись



Еремеева Людмила Николаевна

ФИО

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи - нет

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор Западного территориального отдела

Енисейского управления Ростехнадзора

должность

подпись



Ильченко Петр Борисович

ФИО

Предписание на 3 листах для исполнения получено:

Заведующий МБДОУ Д/с № 35

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, ли непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Еремеева Людмила Николаевна